

Datablad for solvarmestyring

Typebetegnelse: **BDT-Sol**
Fabrikant/levendør: **Batec A/S**
Adresse: **Danmarksvej 8, 4681 Herfølge**
Telefon: **56 27 50 50**
Email: **admin@batec.dk**
Hjemmeside: **www.batec.dk**

Datablad: **D 3 03 01**

Nominal effekt: **1,8 W**
Årligt elforbrug: **16 kWh**
Antal følerindgange: **2**
Antal relæudgange: **1**
Følertype: **Halvleder**
Max. temp. solføler: **200 °C**

Basis for godkendelse: *Tidligere godkendelse*
Installationsvejledning: *Brugervejledning BATEC*
Brugervejledning: *Brugervejledning BATEC*
Bemærkninger: *-*

Tidligere datablad: *D5046*
År: *1999*
År: *1999*

Udstedende instans: **PlanEnergi Sjælland, Aggerupvej 1, 4330 Hvalsø**
Kontaktperson: **Jan Erik Nielsen**
Telefon / fax: **46 46 12 29 / 46 46 12 39**
Email: **jen@planenergi.dk**

Data for beregning af nominal årlig ydelse i Be06 (SBI anvisning 213)

Automatik, standby **1,8 W**

Der er ved udstedelsen af databladet ikke nødvendigvis taget stilling til om produktet kan godkendes efter anden lovgivning, og udstedelsen er ikke nogen garanti for det enkelte produkts ydeevne, driftssikkerhed og levetid. Nærværende godkendelsesordning for solvarmeprodukter er tilknyttet "Kvalitetssikrings-ordning for biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg", KSO - www.kso-ordning.dk. KSO-certificerede installatører skal anvende solvarme-produkter godkendt efter denne ordning. Godkendelsesordningen finansieres af Energistyrelsen via projektet: "Kvalitetssikring af solvarme", EFP05 / 33036-0006. Partnere i projektet er: PlanEnergi, BYG.DTU, DS, Ellehaug&Kildemoes, SBI og DSF. Det er fabrikantens/leverandørens ansvar at meddele ændringer af produktet til PlanEnergi Sjælland. Der tages forbehold for trykfejl m.v.. Projektledere påtager sig intet ansvar for eventuelle erstatningskrav der måtte rejses som følge af anvendelsen af dette datablad.

Udstedt Hvalsø d. **24-2-2006**
Jan Erik Nielsen



PlanEnergi

www.solvarmecenter.dk

